

## Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



### Informace o kvalitě vody pro: MěÚ Mnichovo Hradiště, OÚ Boseň

odběrová místa: Mnichovo Hradiště – Studentská 895, COOP, Veselá - Školní 70, Boseň – čp. 86,  
Hoškovice – čp. 32, Olšina – čp. 22, Dneboh – čp. 7, Sychrov – čp. 41, Zásadka – čp. 17,  
Dobrá Voda – čp. 14, Lhotice – čp. 15

### za rok 2018

| ukazatel     | jednotka | rozsah hodnot   | Vyhl. č. 252/2004 |          |
|--------------|----------|-----------------|-------------------|----------|
| konduktivita | mS/m     | 60,7 – 67,6     | 125               | MH       |
| pH           |          | 7,3 – 7,7       | 6,5 – 9,5         | MH       |
| KNK 4.5      | mmol/l   | -               |                   |          |
| amonné ionty | mg/l     | <0,05           | 0,5               | MH       |
| dusitany     | mg/l     | <0,010 – 0,0310 | 0,5               | NMH      |
| dusičnany    | mg/l     | 15,0 – 20,0     | 50                | NMH      |
| chloridy     | mg/l     | 12,2 – 14,1     | 100               | MH       |
| železo       | mg/l     | <0,02 – 0,11    | 0,2               | MH       |
| CHSK Mn      | mg/l     | <0,50 – 0,80    | 3,0               | MH       |
| Suma Ca a Mg | mmol/l   | 3,5             | 2 – 3,5           | doporuč. |
| vápník       | mg/l     | 125 – 128       | 40 – 80           | doporuč. |
| hořčík       | mg/l     | 7,4 – 8,4       | 20 – 30           | doporuč. |
| mangan       | mg/l     | <0,030          | 0,05              | MH       |
| sírany       | mg/l     | 62 - 66         | 250               | MH       |

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 70

Ing. Michaela Říhová  
vedoucí Centrálních laboratoří